

DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOŚCI PRODUKTU: Z NORMAMI VDE



Numer deklaracji:
LANBERG STMT/001/21/02/2020/VDE/01/A0

Mosina,
dnia 2020.02.21

Niniejszym producent,

Impakt S.A., ul. Stanisława Lema 16, 62-050, Mosina

oświadcza w niniejszej deklaracji na swoją wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt:

1) Nazwa identyfikacyjna wyrobu	:	LISTWA DYSTRYBUCJI ZASILANIA (PDU) RACK 19" 1U 230V 16A WTYK UNI-SCHUKO
2) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (Legenda)	:	PDU-09E-0300-BK
3) Inny element umożliwiający identyfikację wyrobu	:	EAN 5901969421620
4) Numer typu, partii lub serii wyrobu	:	WSZYSTKIE PARTIE / SERIE WYROBU
5) Marka wyrobu	:	LANBERG

został wyprodukowany z komponentów, które zostały wytworzone z uwzględnieniem zasadniczych wymagań i innych stosownych postanowień standardów VDE oraz zastosowano niżej wymienione normy na elementy:

Nr.	Komponent	Norma
01.	I. – Opis laboratorium II. – Opis producenta III. – Model Wtyczka ze stykiem uziemiającym, nierozłączna, formowana; Wtyczka niemiecka / schuko zewnętrznego kabla listwy PDU; JT003;	DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1):2016-01;
02.	I. – Opis laboratorium II. – Opis producenta III. – Model Kabel bez powłoki do układania na stałe; Wewnętrzne okablowanie poprowadzone w listwie PDU; H05V-K 1 x 0,5...1,0 mm ² ; H07V-K 1 x 1,5...2,5 mm ² ;	DIN EN 50525-2-31 (VDE 0285-525-2-31):2012-01; EN 50525-2-31:2011;
03.	I. – Opis laboratorium II. – Opis producenta III. – Model Kable do ogólnych zastosowań. Elastyczne kable z termoplastyczną izolacją PVC; Zewnętrzny kabel listwy PDU; H03VV-F 2...4 x 0,5...0,75 mm ² ; H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm ² ; H05VV-F 2...5 x 0,75...2,5 mm ² ; H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm ² ;	DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011;

Mosina,
dnia 2020.02.21

Nr.	Nr. zał.	Załącznik
-----	----------	-----------

1

Typ(en) / Type(s)

JT003

Bemessungsspannung Rated voltage	AC 250 V
-------------------------------------	----------

Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
---	------

Polzahl 2-polig mit zwei Schutzkontaktsystemen
Number of poles 2-pole with dual earthing contact system

Bauart Kind of construction	DIN 49441-R2
--------------------------------	--------------

Schutzart
Degree of protection

Kennzeichnung der Fertigungsstätte(n) 30013963: keine/ none
Marking of manufacturing place(s)

Produktinformation	siehe Anlage Nr. 400A + 401A + 402A + 403A + 404A + 900A vom 2016-02-18
Product information	see Appendix No. 400A + 401A + 402A + 403A + 404A + 900A dated 2016-02-18

11

DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOŚCI PRODUKTU: Z NORMAMI VDE



Numer deklaracji:
LANBERG STMT/001/21/02/2020/VDE/01/A0

Mosina,
dnia 2020.02.21

Nr. Nr. zał.

Załącznik

01.


III.

Stecker Plug	2-polig mit Schutzkontakt 2-pole with earthing contact	Ausführung: Construction:	abgewinkelte Leitungseinführung angled cable entry	Anlage-Nr.: Appendix No.:	403A
Position in VDE Ausweis: Position in VDE approval					
Typ(en) Type(s)	Leitungsdruck Marking on cable				
JT003					

X ▲ genehmigte Ausführung / approved version --- ▲ nicht genehmigt / not approved

Werkstoff der Umspritzung: Material of the moulding:	Typ: Farbe Type: colour	PVC; Typ: H-70: schwarz/ black
Werkstoff der Tragerteile: Material of the base:	Typ: Hersteller: Farbe Type: manufacturer: colour	PBT; Typ(e): G30-3010: weiß/ white
Innensteck: Insert:	Typ: Hersteller Type: manufacturer	Typ(e): XY 03: Kennzeichnung/ marking: XY: A-003 mit massiven Stiften/ with solid pins

Biegeschutz/ bend prevention B




IV.

Stecker Plug	2-polig mit Schutzkontakt 2-pole with earthing contact	Ausführung: Construction:	abgewinkelte Leitungseinführung angled cable entry	Anlage-Nr.: Appendix No.:	402A
Position in VDE Ausweis: Position in VDE approval					
Typ(en) Type(s)	Leitungsdruck Marking on cable				
JT003					

X ▲ genehmigte Ausführung / approved version --- ▲ nicht genehmigt / not approved

Werkstoff der Umspritzung: Material of the moulding:	Typ: Farbe Type: colour	PVC; alle Farben/ all colours
Werkstoff der Tragerteile: Material of the base:	Typ: Hersteller: Farbe Type: manufacturer: colour	PBT; Typ(e): G30-3010: weiß/ white
Innensteck: Insert:	Typ: Hersteller Type: manufacturer	Typ(e): A-003K: Kennzeichnung/ markings: XY: K; A-003 Messing Hohlsteife, ausgefüllt mit Kunststoffmaterial/ hollow brass pins, filled with plastic material

Biegeschutz/ bend prevention A



DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOŚCI PRODUKTU: Z NORMAMI VDE



Numer deklaracji:
LANBERG STMT/001/21/02/2020/VDE/01/A0

Mosina,
dnia 2020.02.21

Nr. Nr. zał.

Załącznik

02.

I.

Aderleitung für feste Verlegung
Non sheathed cable for fixed wiring

Typ(en) / Type(s):

H05V-K 1 x 0,5...1,0 mm²

H07V-K 1 x 1,5...2,5 mm²

Leitungsbauart
Type of cable

Standardleitungen
General purpose cables

03.

I.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

Typ(en) / Type(s):

H03VV-F 2...4 x 0,5...0,75 mm²

H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm²

H05VV-F 2...5 x 0,75...2,5 mm²

H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm²

Leitungsbauart
Type of cable

Standardleitungen
General purpose cables

Osoba upoważniona do wystawienia deklaracji

:

Łukasz Wardak

Stanowisko

:

Purchasing Director Professional Solutions
Department

Sygnatura

:

Łukasz Wardak
Purchasing Director
Professional Solutions Department

Mosina, dnia 2020.02.21

Strona 5 z 5

IMPAKT S.A.
ul. Stanisława Lema 16
62-050 Mosina
+48 61 10 10 230
www.impakt.com.pl
info@impakt.com.pl

VAT UE PL7831720485; REGON 360441981; NIP 7831720485
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr. 0000585900

